ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ЛЮДИНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА

ул. 3 Интернационала, д. 11, г. Людиново, 249400
тел./ факс: (48444) 6-55-69

537515 350317

17.02.2026 № 7-31-2026

Директору ГАПОУ Калужской области «Людиновсуий индустриальный техникум»

Харламову В.М.

ул. Фокина, д. 35, г. Людиново, Калужская область, 249406

Поздняковой Е.Г
для
1. принятия мер по устранению допущенных недостатков
2. Подготовить приказ
3. Дать ответ
18.03.2026, В. Ларин – дата получения представления

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищенности

Людиновской городской прокуратурой в рамках полномочий, предоставленных статьями 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проведена проверка деятельности ГАПОУ Калужской области «Людиновсуий индустриальный техникум», в ходе которой выявлены нарушения требований законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних на период пребывания в образовательном учреждении, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (далее – Закон № 273-ФЗ) государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в том числе, на принципе приоритета жизни и здоровья человека.

Пункт 2 части 6 статьи 28 Закона № 273-ФЗ определяет, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» противодействие терроризму в РФ основывается, в том числе на следующих основных принципах:

- обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- приоритет мер предупреждения терроризма;
- системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму;

АА № 084141

Людиновская городская прокуратура Калужской области
№ 7-31-2026/56-26-20290018

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

В силу п.3 ст.3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» под террористическим актом понимается совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.

Согласно п.6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования федеральной территории, поселения, муниципального округа или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

В соответствии со ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В разделе III Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» перечислены мероприятия по обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий), которые должны быть осуществлены на объектах, относящиеся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения

пожарной безопасности.

В соответствии с п. 2.2 Письмом Минпросвещения России от 08.11.2022 № АК-1765/14 «О направлении памяток» инструктажи с работниками организации по обеспечению антитеррористической защищенности проводятся, в том числе в период праздничных дней (не реже 2 раз в год, дополнительно перед проведением массовых мероприятий, а также с вновь принятыми сотрудниками.

Проведенной прокуратурой города проверкой установлено, что деятельность ГАПОУ Калужской области «Людиновсуий индустриальный техникум» не соответствует требованиям в сфере противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

1) В нарушение п. 57 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (далее-Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) в корпусах по адресу ул. Фокина д. 55, ул. Московская д. 17, пер. Фокина д. 3 правообладателем объекта защиты не обеспечено ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации

2) В корпусах по ул. Фокина д. 55 и ул. Московская д. 17 не обеспечена очистка от снега и наледи в зимнее время, наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре. Нарушен пп. «а» п. 17 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

3) Вопреки требования п. 26 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 забита дверь эвакуационного выхода из кабинета токарной мастерской корпуса по адресу ул. Фокина д. 55.

4) Завалены снегом и заставлены баллонами ворота эвакуационного выхода из сварочного кабинета корпуса по адресу ул. Фокина д. 55. Нарушен п. 26 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

5) В корпусах по адресу ул. Фокина д. 55 и пер. Фокина д. 3 новые огнетушители не имеют порядковые номера на корпусе. Нарушен п. 407 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

6) В нарушение п. 14 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 в корпусе по адресу ул. Московская д. 17 сняты приспособления для самозакрывания на противопожарных дверях.

7) Вопреки требования пп. «в» п. 35 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 в корпусе по адресу ул. Московская д. 17 допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией в электрощитовой.

8) В корпусе по адресу ул. Московская д. 17 и пер. Фокина д. 3 допущено хранение под и на лестничном марше предметов выполненных из горючих материалов (стулья, швабры, стол, ведра). Нарушен пп. «к» п. 16 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

9) На первом этаже корпуса по адресу пер. Фокина д. 3 в столовой размещён

лишь 1 огнетушитель. Нарушен п. 400 Постановления правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

В нарушение пп. «е» п.24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», п. 2.2 Письма Минпросвещения России от 08.11.2022 № АК-1765/14 инструктажи с работниками организации по обеспечению антитеррористической защищенности не проводятся, в том числе в период праздничных дней (не реже 2 раз в год, дополнительно перед проведением массовых мероприятий), последний инструктаж был 08.09.2025 г.

Также не используются охраной инженерно-технические средства предусмотренные паспортом безопасности, а именно ручной металлоискатель, в целях своевременного выявления попыток вноса и проноса запрещенных предметов на объекты. Нарушен пп. «б» пп. 20 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Не создана рабочая группа по противодействию терроризму и обеспечению антитеррористической защищенности.

В нарушение п.48 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 не актуализирована информация, указанная в паспортах безопасности, касающаяся мер по инженерно-технической защите объекта, а именно: в паспортах безопасности указано, что охрану объектов осуществляет ООО «ЧОО «Хранитель-Спас», но на настоящий момент охрану объектов осуществляет ООО «ЧОО «Сокол».

Также установлено, что не осуществляются мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов в соответствии с пп. «к» п.24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

Вопреки требованиям пп. «в» п. 21 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 не ведется журнал движения паспорта.

В корпусе по адресу ул. Московская д. 17 журнал учета транспорта, осуществляющего заезд на территорию объекта, отсутствует. Нарушен пп. «и» п. 24 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006.

В нарушение ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», п. 2.1 Рекомендациям по работе библиотек с документами, включенными в федеральный список экстремистских материалов, утвержденными Минкультуры России 12.09.2017 библиотекарем не производится сверка библиотечного фонда со федеральным списком экстремистских материалов.

Причиной выявленных нарушений явилось недобросовестное отношение должностных лиц ГАПОУ Калужской области «Людиновсуий индустриальный техникум» к своим служебным обязанностям и отсутствие должного контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных сотрудников.

Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом требует привлечения к ответственности лиц, нарушивших закон.

В силу положений ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации в случае совершения дисциплинарного проступка (то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) работодателем к работнику применяется дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.

2. В установленный законом месячный срок принять конкретные меры, направленные на устранение допущенных нарушений, их причин и условий им способствующих.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах, **в том числе, о лицах, привлеченных к ответственности,** сообщить в Людиновскую городскую прокуратуру в письменной форме.

4. С целью обеспечения возможности участия работников прокуратуры в рассмотрении представления, заблаговременно проинформировать о дне и времени его рассмотрения.

Заместитель Людиновского городского прокурора

советник юстиции А.В. Герасимов

Гаврютина А.Н., тел. 8-4844-46-59-48.